



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Gemellata con:



Marmande



Ejea de los
Caballeros

Prot. n. 43671 del 04.11.2016

Ai Signori Favero Renzo e
Samà Assunta
Via Camucina n.5
Portogruaro

Oggetto: Percorso pedonale e ciclabile di via Camucina: accessibilità da parte dell'utenza debole.

Con riferimento al percorso pedonale e ciclabile insistente in Via Camucina lungo l'omonimo Rio, si comunica che l'Ufficio tecnico comunale ha proceduto nei giorni scorsi ad effettuare alcuni rilievi in loco, volti a verificare la reale distanza tra due dei tre dissuasori ivi collocati, al fine di accertare la corretta posizione sotto il profilo della vigente normativa volta all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale verifica si è resa necessaria sulla base di segnalazioni di cittadini che ne rilevavano la non conformità alle norme di legge, con possibili conseguenze negative agli interessi presidiati obbligatoriamente dal Comune.

Su richiesta di parere da parte del Sindaco, i tecnici dell'ULSS 10, in data 13 ottobre, hanno riscontrato che, trattandosi di spazio esterno pedonale, la normativa vigente prevede un varco di almeno 0,90 metri lineari; è quindi emerso come questi dissuasori non siano collocati ad una distanza tale da garantire il rispetto dei limiti minimi imposti dalla normativa citata e sia necessario provvedere all'adeguamento della posizione degli stessi.

Per quanto sopra esposto, con la presente si comunica che, a far data dal 14 novembre p.v., personale tecnico dell'Area Tecnica del Comune di Portogruaro procederà ai necessari interventi di correzione della distanza tra i dissuasori menzionati secondo il disposto di legge: nello specifico provvederà a spostare il dissuasore adiacente la Roggia Camucina in modo da ottenere un varco di almeno cm 90 con riferimento al manufatto centrale.

Distinti saluti.



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Damiano Scapin

